

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)**Certificate of sanitary conformity**

Attestation délivrée conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violetés utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine, pris en application de l'article R. 1321-50 du code de la santé publique

Coordonnées du responsable de la mise sur le marché / Contact details of the ACS owner :

**UV GERMI
ZAC DE LA NAU
19240 SAINT VIANCE
France**

Référence du réacteur UV testé / Reference of the tested UV reactor:

GERMI HD300 NA

**Nature / nombre / référence de(s) lampe(s) UV mises en œuvre /
Nature / number / UV light(s) reference:**

Lampe à vapeur de mercure basse pression / 8 lampes / NNI 300/147 XL

Référence de(s) gaine(s) de coupure mise(s) en œuvre / Quartz sleeve(s) reference :

191104910022

Référence du (des) radiomètre(s) mis en œuvre / Radiometer(s) reference :

D-SICONORM-LP 0x007000 UVGERMI - Code article : 601-OE-D-071

Lieu de fabrication du réacteur UV / Manufacturing site of UV reactor :

UV GERMI - ZAC DE LA NAU - 19240 SAINT VIANCE - France

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 25 UV NY 001**Date de réalisation des essais de migration, le cas échéant / Tests date if any : /**

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

Commentaires / Comments : /

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)
Certificate of sanitary conformity**Référence du réacteur UV testé / Reference of the tested UV reactor :****GERMI HD300 NA****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 25 UV NY 001****Plages d'utilisation validées pour le fonctionnement du réacteur UV (débit/transmittance) /
Validated use range of the UV reactor (flowrate/transmission) :**

Transmittance (%)	Débit (m3/h)
85.0	78.9
90.0	122.5
95.0	206.4
98.0	302.7

Commentaires / Comments : /**Attestation délivrée par / Certificate issued by :**Nathalie Goëdert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 13 février 2025

Date d'expiration / Expiry date : 13 février 2030