

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

**BORDAS - UVGERMI
ZAC de la Nau
19240 SAINT-VIANCE**

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Réacteur UV résidentiel / Residential UV reactor GERMIL ULTRA500

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 18 ACC LY 667

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 12 Juin au 11 Juillet 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from June 12 to July 11, 2018

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. *The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Réacteur UV résidentiel / Residential UV reactor

Références / References (4 références) :

**GERMIL ULTRA500
GERMIL ULTRA1000
GERMIL 1000
GERMIL UVLIGHT**

**En fonction de la configuration de l'alimentation électrique des réacteurs, un suffixe peut être ajouté au nom du réacteur :
GERMIL NOMxx avec xx égale a E ou EC**

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

**Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.**

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 19 Décembre 2018

Date d'expiration / Expiry date : 19 Décembre 2023

Commentaires / Comments : L'ACS ne prend pas en compte l'efficacité de traitement des appareils UV. La lampe UV doit être autorisée par le Ministère de la Santé / *The ACS does not take into account the efficiency of the UV systems. The UV lamp must be authorized by the Ministry of Health.*

Les appareils UV de cette ACS doivent être connectés à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine (traitement d'affinage) / The UV systems of this ACS have to be connected to a water network for human consumption (refining treatment).

F_MCO60-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com / e-mail : mcde@groupecarso.com